

いわき市との公害防止協定に基づくばい煙発生施設の測定結果情報の公開について

ばいじんに関しては、四半期ごとにいわき市へ報告を行っておりますが、その測定結果については下表の通りとなっております。
(ホームページへの公開については2016年度より実施)

表. ばいじん測定結果

| 測定項目 | ばいじん g/m ³ N | | |
|------------|----------------------------|--------|-------|
| | 4B | PB-1 | PB-2 |
| 2016/4/20 | | <0.001 | 0.001 |
| 2016/4/29 | 0.0053 | | |
| 2016/6/21 | 0.0014 | | |
| 2016/8/16 | 0.0028 | | |
| 2016/10/13 | 0.0019 | | |
| 2016/11/30 | 0.0010 | | |
| 2017/1/23 | 0.0032 | | |
| 2017/3/21 | 0.0014 | | |
| 2017/5/9 | 0.0012 | | |
| 2017/7/5 | 0.0013 | | |
| 2017/8/30 | 0.0010 | | |
| 2017/10/25 | 0.0012 | | |
| 2017/12/21 | 0.0015 | | |
| 2018/2/15 | 0.0017 | | |
| 2018/4/13 | | 0.002 | 0.002 |
| 2018/4/30 | 0.0010 | | |
| 2018/6/18 | 0.0034 | | |
| 2018/8/18 | 0.0035 | | |

大気汚染防止法ばいじん排出基準
PB-1,PB-2 : 0.25g/m³N
4B : 0.10g/m³N

※4B=4号ボイラー(発電・蒸気) PB-1=パッケージボイラー-1(蒸気) PB-2=パッケージボイラー-2(蒸気)